Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH
Schönauer Straße 32, 79674 Todtnau
Telefon: 07671 9999 6 – 0

ERDGAS STROM WASSER WÄRME
Unsere Energie für Sie – regional und klimaschonend

Trinkwasser – Untersuchungsbefunde (Stand 2021)

Härtebereich im gesamten Versorgungsgebiet: 1

Für die Versorgungsbereiche:			Todtnau-berg Büreten	Todtnau-berg Rütte	Aftersteg	Muggen-brunn	Fahl	Branden-berg	Todtnau	Schlecht-nau	Geschwend	Präg	Herren-schwand
Parameter	**Grenzwert**	**Dimension**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**	**Messwerte**
PH- Wert	6,5 – 9,5		8,1	8,7	8,0	8,0	8,5	8,99	8,56	8,3	8,3	8,4	8,1
Hydrogen-carbonat		mg / l	93,33	45,20	89,67	68,93	50,69	52,52	78,08	107,00	75,64	56,91	59,9
Gesamthärte		mmol / l	0,73	0,38	0,79	0,54	0,41	0,43	0,68	1,04	0,67	1,4	0,47
Calcitlöse-kapazität	5	mg/ l	1,4	-0,1	-2,0	2,1	1,0	4,4	1,7	-3,5	-0,2	0,41	2,2
Calcium	400	mg/ l	28,1	14,7	28,4	20,5	15,4	15,9	24,3	36,5	23,9	14,2	17,3
Magnesium	50	mg/ l	0,7	0,4	2,0	0,7	0,7	0,7	1,7	3,1	1,7	1,4	1,0
Natrium	200	mg/ l	2,8	1,7	6,6	2,1	1,6	1,6	5,2	9,0	4,9	2,4	2,4
Kalium		mg/ l	0,6	0,4	1,3	0,5	0,3	0,3	0,9	1,7	0,9	0,4	0,4
Sulfat	250	mg/ l	1,8	2,4	5,5	0,6	3,3	3,3	5,6	7,99	5,6	2,3	1,7
Chlorid	250	mg/ l	0,7	0,4	9,2	5,7	0,6	0,6	5,9	15,5	5,3	1,4	0,7
Nitrat	50	mg/ l	2,9	1,2	4,7	5,4	2,0	2,3	4,3	3,91	4,2	2,6	2,8
Fluorid	1,5	mg/ l	<0,1	<0,1	0,52	<0,1	<0,02	<0,1	1,5	0,89	0,44	<0,1	<0,1
Kupfer	2,0	mg/ l	< 0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,1	<0,001	0,004	0,016	<0,001	0,005	0,002
Nickel	0,02	mg/ l	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,003	0,001	<0,001	<0,001
Nitrit	0,5	mg/ l	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Mangan	0,05	mg/ l	<0,005	<0,005	<0,001	<0,005	<0,005	<0,001	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Ammonium	0,5	mg/ l	0,02	<0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01